

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр,
Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 158/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 11» городского округа «город Кизляр»*

Директору Семидоцкой Оксане Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Алидалова З.А.* ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр, Кизлярско- № 158

му и Бабаюртовскому районам УНД и

ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 24 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 21 » июня 2019 г. по 14 ч 00 мин. « 21 » июня 2019 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР № 8 Султановым Магомедрасулом Гамзаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 11» городского округа «город Кизляр»*

г. Кизляр, пгт. Комсомольский, пер. Школьный, 7

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директором МКОУ «СОШ № 11» Семидоцкой Оксане Ивановне*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	На объекте защиты демонтировать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения.	ППР в РФ № 390: п. 23 «к»	01.05.2020	
2	На объекте защиты, а именно в кабинетах психолога и истории электрораспределкоробки закрыть защитной крышкой.	ППР в РФ № 390: п. 42	01.05.2020	
3	Руководителю организации организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующего акта.	ППР в РФ № 390: п. 57	01.05.2020	
4	На объекте защиты организовать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	01.05.2020	
5	Отремонтировать системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации).	ППР в РФ № 390: п. 61	01.05.2020	
6	Демонтировать обшивку в коридоре 1-го этажа на путях эвакуации выполненную из горючего материала и не проверенную на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; ст. 134, таб. 28, 27 ФЗ № 123 п. 6. 25 СНиП 21-01-97*	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **мае 2020 г.**

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



[Handwritten Signature]
(подпись)

«21» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

Директор Семидоукая О.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» июня 2019г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575894

Владелец Семидоцкая Оксана Ивановна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022